




## Dati dimensionali / Ratings data sheet

		Modello / Type								
Pos.	Descrizione Description	ERCE								
	Capacità Capacity (lt.)	35	50	80	100	150	200	250	300	500
Cod.	Codice Code	A102L31	A102L34	A112L37	A112L38	A112L43	A112L47	A112L49	A112L51	A112L55
∅	Diametro Diameter (mm)	400	400	400	500	500	600	650	650	775
H	Altezza Height (mm)	390 <sup>±20</sup>	495 <sup>±20</sup>	815 <sup>±20</sup>	735 <sup>±20</sup>	945 <sup>±20</sup>	1020 <sup>±20</sup>	1170 <sup>±20</sup>	1185 <sup>±20</sup>	1350 <sup>±20</sup>
N	Altezza connessione Connection height (mm)	-	-	75	80	80	115	105	105	115
∅b	Diametro basamento Base diameter (mm)	-	-	330	330	330	485	485	485	485
DN1	Connessione idrica Water connection	3/4" NPT	3/4" NPT	3/4" NPT	3/4" GAS	3/4" GAS	1" GAS	1" GAS	1" GAS	1" GAS

-	Pressione massima ammissibile Max. allowable working pressure PS (bar)	10
-	Pressione di prova idrostatica Hydrostatic test pressure PT (bar)	14,3
-	Pressione di precarica Precharge pressure (bar)	1,5
-	Temperatura min./max. esercizio Min. / Max. working temperature T (°C)	-10 / +99



## Tabella materiali / Parts list

Pos.	Descrizione Description	Materiale Material	Quantità Quantity	Ricambi Spare parts
1	Calotta superiore Upper head	<b>Modello/Type 35÷50</b> DC04 UNI EN 10130 <b>Modello/Type 80</b> DD14 UNI EN 10111 <b>Modello/Type 100÷500</b> DD13 UNI EN 10111	1	-
2	Calotta inferiore Lower head	<b>Modello/Type 35÷50</b> DC04 UNI EN 10130 <b>Modello/Type 80</b> DD14 UNI EN 10111 <b>Modello/Type 100÷500</b> DD13 UNI EN 10111	1	-
3	Membrana Bladder	Gomma SBR SBR rubber	1	-
4	Tronchetto Fitting connection	<b>Modello/Type 35÷80</b> 3/4" NPT E235 EN 10305-2 <b>Modello/Type 100-150</b> 3/4" GAS CB4FFKD EN119 <b>Modello/Type 200÷300</b> 1" GAS CB4FFKD EN119 <b>Modello/Type 500</b> 1"1/4 NPT FE 360 D BK EN 10204	1	-
5	Valvola di precarica Precharge air valve	CW614N UNI EN 12164	1	1
6	Tappo per protezione valvola di precarica Air valve protection	ABS	1	1
7	Basamento Base	<b>Modello/Type 80÷500</b> DD11 UNI EN 10111	1	-

### Note:

1. Corpo serbatoio: verniciatura esterna a polveri epossidiche (colore rosso RAL 3001);  
Cylinder: External epoxy paint treatment (red color RAL 3001);
2. I vasi di espansione per riscaldamento della serie **ERCE** sono conformi a quanto prescritto dalla **Direttiva 2014/68/UE** e sono omologati CE.  
**ERCE** series heating expansion tanks are manufactured in accordance with the **Directive 2014/68/EU**; CE marking requirements.
3. Per acqua non potabile.  
For non-drinking water
4. I vasi di espansione per riscaldamento della serie **ERCE** sono garantiti **2 anni**.  
**2 year warranty on ERCE series heating expansion tanks.**
5. I vasi di espansione Elbi serie **ERCE** sono idonei ad operare con acqua oppure con acqua e glicole fino ad un tenore del 50%  
Elbi **ERCE** series expansion tanks are suitable for operation with water or water-glycol mixture up to 50% glycol content

## Dimensionamento di un vaso di espansione

La formula generale per il dimensionamento del vaso di espansione è la seguente:

$$V = \frac{V_0(k_f - k_i)}{1 - P_1/P_2}$$

In cui:

$V$  è il volume totale del vaso di espansione in **litri**

$V_0$  è il volume di fluido contenuto nell'impianto, in **litri**

$k_f$  è il coefficiente di espansione del fluido nell'impianto alla temperatura massima di funzionamento dello stesso (vedere Tab. 1)

$k_0$  è il coefficiente di espansione del fluido nell'impianto alla temperatura iniziale dello stesso (vedere Tab. 1). Se tale temperatura non è nota, si può prendere come riferimento 10 °C

$P_1$  è la pressione assoluta di precarica del serbatoio in **bar**

$P_2$  è la pressione assoluta di intervento della valvola di sicurezza dell'impianto in **bar**, diminuita di un valore pari alla colonna d'acqua tra la valvola stessa ed il vaso di espansione

**IMPORTANTE!** La pressione di precarica del vaso di espansione deve sempre essere regolata dall'installatore in funzione delle pressioni di funzionamento dell'impianto. Per impianti installati in Italia si segue la Raccolta R che prescrive una pressione di precarica pari almeno alla pressione idrostatica che agisce sul vaso di espansione a freddo, e comunque non meno di 1,5 bar assoluti (pari a 0,5 bar relativi).

**Esempio:** vogliamo dimensionare un vaso di espansione per le seguenti condizioni

- $V_0$  500 lt
- $T_f$  70 °C
- $T_0$  15 °C
- $P_2$  5 bar (relativi)
- Il vaso si trova al piano terra ed il punto più alto dell'impianto è a 10 metri
- La valvola di sicurezza è posta 3 metri più in alto rispetto al vaso
- Il fluido è acqua con il 10% di antigelo

Per prima cosa, dalle altezze e ricordando che 1 bar corrisponde a 10 metri di colonna d'acqua ricaviamo una pressione di precarica  $P_1$  raccomandata di 1 bar (relativo), mentre la  $P_2$  sarà pari a 4,7 bar (relativi).

Dalla Tab. 1 ricaviamo inoltre  $k_f$  e  $k_0$  che sono pari rispettivamente a 2,6% e 0,43%.

Per passare dalla pressione relativa a quella assoluta è sufficiente aumentare di 1 bar il valore della pressione relativa, per cui la formula diventa:

$$V = \frac{500 \times (2,6\% - 0,43\%)}{1 - 2/5,7} = 16,71 \text{ l}$$

La scelta ricade pertanto sul vaso di espansione di dimensione immediatamente superiore, ossia un ER 18.

## Sizing of an expansion tank

The general formula for sizing of an expansion tank is:

$$V = \frac{V_0(k_f - k_i)}{1 - P_1/P_2}$$

Where:

$V$  is the volume of the expansion tank in **liter**

$V_0$  is the volume of fluid in the system, in **liter**

$k_f$  is the fluid's expansion coefficient at the maximum allowable temperature in the plant (see Tab. 1)

$k_0$  is the fluid's expansion coefficient at plant's starting temperature (see Tab. 1). If such temperature is not known, consider 10 °C as a reference

$P_1$  is the absolute air precharge pressure in **bar**

$P_2$  is the absolute set pressure of the plant's safety valve in **bar**. Such pressure is to be reduced by an amount equal to the difference in hydrostatic height between the safety valve and the expansion tank

**IMPORTANT!** Air precharge pressure must always be checked and properly set at the time of installation. Its value depends on the operating pressure of the plant. Italian "Raccolta R" prescribes a precharge pressure at least equal to the hydrostatic pressure acting on the expansion tank in cold conditions, but in any case no less than 1,5 bar absolute (equal to 0,5 bar relative).

**Example:** let's size an expansion tank for the following conditions

- $V_0$  500 lt
- $T_f$  70 °C

- T<sub>0</sub> 15 °C
- P<sub>2</sub> 5 bar (relative)
- The expansion tank is on ground zero and the highest point in the plant is 10 meter above it
- The safety valve is 3 meter above the expansion tank
- The fluid is water with a 10% antifreeze

First of all, from the elevations and remembering that 1 bar is equal to 10 meters of water column we calculate a recommended value of 1 bar (relative) for precharge pressure P<sub>1</sub> and a value of 4,7 bar (relative for P<sub>2</sub>).

From Tab. 1 we find that k<sub>f</sub> e k<sub>0</sub> are equal to 2,6% and 0,43% respectively.

Absolute pressure is simply the relative pressure plus 1 bar, therefore the formula becomes:

$$V = \frac{500 \times (2,6\% - 0,43\%)}{1 - 2/5,7} = 16,71 \text{ l}$$

We pick the next higher volume expansion tank, ER-18.

T [°C]	Acqua Water	Acqua con antigelo / Water with antifreeze				
		10%	20%	30%	40%	50%
10	0,04%	0,32%	0,64%	0,96%	1,28%	1,60%
15	0,11%	0,43%	0,75%	1,07%	1,39%	1,71%
20	0,18%	0,50%	0,82%	1,14%	1,46%	1,78%
25	0,31%	0,63%	0,95%	1,27%	1,59%	1,91%
30	0,44%	0,76%	1,08%	1,40%	1,72%	2,04%
35	0,62%	0,94%	1,26%	1,58%	1,90%	2,22%
40	0,79%	1,11%	1,43%	1,75%	2,07%	2,39%
45	1,00%	1,32%	1,64%	1,96%	2,28%	2,60%
50	1,21%	1,53%	1,85%	2,17%	2,49%	2,81%
55	1,46%	1,78%	2,10%	2,42%	2,74%	3,06%
60	1,71%	2,03%	2,35%	2,67%	2,99%	3,31%
65	2,01%	2,33%	2,65%	2,97%	3,29%	3,61%
70	2,28%	2,60%	2,92%	3,24%	3,56%	3,88%
75	2,59%	2,91%	3,23%	3,55%	3,87%	4,19%
80	2,90%	3,22%	3,54%	3,86%	4,18%	4,50%
85	3,21%	3,53%	3,85%	4,17%	4,49%	4,81%
90	3,59%	3,91%	4,23%	4,55%	4,87%	5,19%
95	3,96%	4,29%	4,61%	4,93%	5,25%	5,57%
100	4,35%	4,67%	4,99%	5,31%	5,63%	5,95%


Tab. 1 - Coefficienti di espansione / Expansion coefficients

**NOTE:**

- (1) è ammessa l'interpolazioni per valori di temperatura intermedi
- (2) la Raccolta R prescrive il calcolo di k<sub>f</sub> - k<sub>0</sub> come 0,31 + 3,9x10<sup>-4</sup>T<sub>f</sub> a prescindere dal tenore di antigelo


**NOTES:**

- (1) interpolation for intermediate temperature values is admitted
- (2) Italian Raccolta R prescribes k<sub>f</sub> - k<sub>0</sub> to be calculated as 0,31 + 3,9x10<sup>-4</sup>T<sub>f</sub> independently from antifreeze content





## Dati dimensionali / Ratings data sheet

Pos.	Descrizione Description	Modello / Type	
		ERCE / P	
	Capacità Capacity (lt.)	35	50
Cod.	Codice Code	A122L31	A122L34
∅	Diametro Diameter (mm)	400	400
H	Profondità Width (mm)	415	415
L	Altezza Height (mm))	395 <sup>±20</sup>	500 <sup>±20</sup>
DN1	Connessione idrica Water connection	3/4" NPT	3/4" NPT

-	Pressione massima ammissibile Max. allowable working pressure PS (bar)	10
-	Pressione di prova idrostatica Hydrostatic test pressure PT (bar)	14,3
-	Pressione di precarica Precharge pressure (bar)	1,5
-	Temperatura min./max. esercizio Min. / Max .working temperature T (°C)	-10 / +99

## Tabella materiali / Parts list

Pos.	Descrizione Description	Materiale Material	Quantità Quantity	Ricambi Spare parts
1	Calotta superiore Upper head	DC04 UNI EN 10130	1	-
2	Calotta inferiore Lower head	DC04 UNI EN 10130	1	-
3	Membrana Bladder	Gomma SBR SBR rubber	1	-
4	Tronchetto Fitting connection	3/4" NPT E235 EN 10305-2	1	-
5	Valvola di precarica Precharge air valve	CW614N UNI EN 12164	1	1
6	Tappo per protezione valvola di precarica Air valve protection	ABS	1	1
7	Piedini per fissaggio murale Feet for wall fixing	DC01 UNI EN 10130	1	-

### Note:

1. Corpo serbatoio: verniciatura esterna a polveri epossidiche (colore rosso RAL 3001);  
Cylinder: External epoxy paint treatment (red color RAL 3001);
2. I vasi di espansione per riscaldamento della serie **ERCE** sono conformi a quanto prescritto dalla **Direttiva 2014/68/UE** e sono omologati CE.  
**ERCE** series heating expansion tanks are manufactured in accordance with the **Directive 2014/68/EU**; CE marking requirements.
3. Per acqua non potabile.  
For non-drinking water
4. I vasi di espansione per riscaldamento della serie **ERCE** sono garantiti **2 anni**.  
**2 year warranty on ERCE series heating expansion tanks.**
5. I vasi di espansione Elbi serie **ERCE** sono idonei ad operare con acqua oppure con acqua e glicole fino ad un tenore del 50%  
Elbi **ERCE** series expansion tanks are suitable for operation with water or water-glycol mixture up to 50% glycol content



## Dimensionamento di un vaso di espansione

La formula generale per il dimensionamento del vaso di espansione è la seguente:

$$V = \frac{V_0(k_f - k_i)}{1 - P_1/P_2}$$

In cui:

$V$  è il volume totale del vaso di espansione in **litri**

$V_0$  è il volume di fluido contenuto nell'impianto, in **litri**

$k_f$  è il coefficiente di espansione del fluido nell'impianto alla temperatura massima di funzionamento dello stesso (vedere Tab. 1)

$k_0$  è il coefficiente di espansione del fluido nell'impianto alla temperatura iniziale dello stesso (vedere Tab. 1). Se tale temperatura non è nota, si può prendere come riferimento 10 °C

$P_1$  è la pressione assoluta di precarica del serbatoio in **bar**

$P_2$  è la pressione assoluta di intervento della valvola di sicurezza dell'impianto in **bar**, diminuita di un valore pari alla colonna d'acqua tra la valvola stessa ed il vaso di espansione

**IMPORTANTE!** La pressione di precarica del vaso di espansione deve sempre essere regolata dall'installatore in funzione delle pressioni di funzionamento dell'impianto. Per impianti installati in Italia si segue la Raccolta R che prescrive una pressione di precarica pari almeno alla pressione idrostatica che agisce sul vaso di espansione a freddo, e comunque non meno di 1,5 bar assoluti (pari a 0,5 bar relativi).

**Esempio:** vogliamo dimensionare un vaso di espansione per le seguenti condizioni

- $V_0$  500 lt
- $T_f$  70 °C
- $T_0$  15 °C
- $P_2$  5 bar (relativi)
- Il vaso si trova al piano terra ed il punto più alto dell'impianto è a 10 metri
- La valvola di sicurezza è posta 3 metri più in alto rispetto al vaso
- Il fluido è acqua con il 10% di antigelo

Per prima cosa, dalle altezze e ricordando che 1 bar corrisponde a 10 metri di colonna d'acqua ricaviamo una pressione di precarica  $P_1$  raccomandata di 1 bar (relativo), mentre la  $P_2$  sarà pari a 4,7 bar (relativi).

Dalla Tab. 1 ricaviamo inoltre  $k_f$  e  $k_0$  che sono pari rispettivamente a 2,6% e 0,43%.

Per passare dalla pressione relativa a quella assoluta è sufficiente aumentare di 1 bar il valore della pressione relativa, per cui la formula diventa:

$$V = \frac{500 \times (2,6\% - 0,43\%)}{1 - 2/5,7} = 16,71 \text{ l}$$

La scelta ricade pertanto sul vaso di espansione di dimensione immediatamente superiore, ossia un ER 18.

## Sizing of an expansion tank

The general formula for sizing of an expansion tank is:

$$V = \frac{V_0(k_f - k_i)}{1 - P_1/P_2}$$

Where:

$V$  is the volume of the expansion tank in **liter**

$V_0$  is the volume of fluid in the system, in **liter**

$k_f$  is the fluid's expansion coefficient at the maximum allowable temperature in the plant (see Tab. 1)

$k_0$  is the fluid's expansion coefficient at plant's starting temperature (see Tab. 1). If such temperature is not known, consider 10 °C as a reference

$P_1$  is the absolute air precharge pressure in **bar**

$P_2$  is the absolute set pressure of the plant's safety valve in **bar**. Such pressure is to be reduced by an amount equal to the difference in hydrostatic height between the safety valve and the expansion tank

**IMPORTANT!** Air precharge pressure must always be checked and properly set at the time of installation. Its value depends on the operating pressure of the plant. Italian "Raccolta R" prescribes a precharge pressure at least equal to the hydrostatic pressure acting on the expansion tank in cold conditions, but in any case no less than 1,5 bar absolute (equal to 0,5 bar relative).

**Example:** let's size an expansion tank for the following conditions

- $V_0$  500 lt

- $T_f$                     70 °C
- $T_0$                     15 °C
- $P_2$                     5 bar (relative)
- The expansion tank is on ground zero and the highest point in the plant is 10 meter above it
- The safety valve is 3 meter above the expansion tank
- The fluid is water with a 10% antifreeze

First of all, from the elevations and remembering that 1 bar is equal to 10 meters of water column we calculate a recommended value of 1 bar (relative) for precharge pressure  $P_1$  and a value of 4,7 bar (relative for  $P_2$ ).

From Tab. 1 we find that  $k_f$  e  $k_0$  are equal to 2,6% and 0,43% respectively.

Absolute pressure is simply the relative pressure plus 1 bar, therefore the formula becomes:

$$V = \frac{500 \times (2,6\% - 0,43\%)}{1 - \frac{2}{5,7}} = 16,71 \text{ l}$$

We pick the next higher volume expansion tank, ER-18.

T [°C]	Acqua Water	Acqua con antigelo / Water with antifreeze				
		10%	20%	30%	40%	50%
10	0,04%	0,32%	0,64%	0,96%	1,28%	1,60%
15	0,11%	0,43%	0,75%	1,07%	1,39%	1,71%
20	0,18%	0,50%	0,82%	1,14%	1,46%	1,78%
25	0,31%	0,63%	0,95%	1,27%	1,59%	1,91%
30	0,44%	0,76%	1,08%	1,40%	1,72%	2,04%
35	0,62%	0,94%	1,26%	1,58%	1,90%	2,22%
40	0,79%	1,11%	1,43%	1,75%	2,07%	2,39%
45	1,00%	1,32%	1,64%	1,96%	2,28%	2,60%
50	1,21%	1,53%	1,85%	2,17%	2,49%	2,81%
55	1,46%	1,78%	2,10%	2,42%	2,74%	3,06%
60	1,71%	2,03%	2,35%	2,67%	2,99%	3,31%
65	2,01%	2,33%	2,65%	2,97%	3,29%	3,61%
70	2,28%	2,60%	2,92%	3,24%	3,56%	3,88%
75	2,59%	2,91%	3,23%	3,55%	3,87%	4,19%
80	2,90%	3,22%	3,54%	3,86%	4,18%	4,50%
85	3,21%	3,53%	3,85%	4,17%	4,49%	4,81%
90	3,59%	3,91%	4,23%	4,55%	4,87%	5,19%
95	3,96%	4,29%	4,61%	4,93%	5,25%	5,57%
100	4,35%	4,67%	4,99%	5,31%	5,63%	5,95%

Tab. 1 - Coefficienti di espansione / Expansion coefficients

**NOTE:**

- (1) è ammessa l'interpolazioni per valori di temperatura intermedi
- (2) la Raccolta R prescrive il calcolo di  $k_f - k_0$  come  $0,31 + 3,9 \times 10^{-4} T_f$  a prescindere dal tenore di antigelo

**NOTES:**

- (1) interpolation for intermediate temperature values is admitted
- (2) Italian Raccolta R prescribes  $k_f - k_0$  to be calculated as  $0,31 + 3,9 \times 10^{-4} T_f$  independently from antifreeze content